

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



- **Constructeur :**

Light & Contract
5 Rue de l'Egalité
31200 TOULOUSE

- **Déclare que l'appareil :**

Référence : 206238 : KEPLER - ENCASTRE BASCULANT 6W UGR19
Classe électrique : 2
Puissance source : 6W
Indice de protection : IP40

- **Est conforme aux directives :**

- **Cet appareil a été testé selon les Normes suivantes :**

Norme 1 : EN 60598-1:2015+A1:2018
Norme 2 : EN 60598-2-2:2012
Norme 3 : EN 55015:2019+A11:2020
Norme 4 : EN 61000-3-2:2014
Norme 5 : EN 61000-3-3:2014
Norme 6 : EN 61547:2009
Norme 7 : EN 63000:2018
Norme 8 : 2009/125/CE et les règlements associés

Toulouse, le

Le P.D.G.
Serge MARTINEZ

